

LEGENDA

- Pozzetto d'ispezione stradale esistente
- Pozzetto d'ispezione stradale tipo Komplet DN 100cm con chiusino in ghisa
- Pozzetto d'allaccio al privato in Polipropilene con fondo si scorrimento DN 160 continuo Camino in elevazione diam. minimo 300 mm, con chiusino in ghisa classe C250
- Condotta principale acque nere in Ghisa Sferoidale UNI - EN 598 K7 Diam. DN 200 mm
- Allacciamenti in P.V.C. tipo UNI 1452 - 2 PN16 DN 160mm



TERRENO NON EDIFICATO

strada di lotizzazione P.d.L. C2/42

via puccini

via san giacomo

via risorgimento

via verdi

via verdi

via san francesco

VARIANTE N.2
COMPARTO C2B/40

COMUNE DI ALBIGNASEGO
località SAN GIACOMO

Tav. 10
Rete acque Nere

proprietà: CONSORZIO S. GIACOMO
via Risorgimento, 33
Albignasego

Il presidente _____

Il tecnico: _____

progettista: arch. TORTORELLI ANDREA
via san Francesco, 10 - 335030 - Veggiano (PD)
tel. 348 3109531 mail. andrea.tortorelli@archiworldpec.it

collaboratori: _____